

Příloha ke Smlouvě o provádění servisní činnosti z 5.4.2007

STL plynovod a přípojky plynu v areálu letiště v Mošnově - Letiště Ostrava, a.s.

Dimenze a délky celkem - stav ke dni 31.12.2024

STL plynovody	Délka (m)
materiál PE	
PE 100 SDR 17,6/ 17 d 160/ RC/ Dualtec	1984,40
PE 100 SDR 17,6 d 125	499,70
PE 80/ 100 SDR 11/ 17,6/ 17 d 110/ RC/ Dualtec	732,55
PE 100 SDR 17,6 d 90/ Dualtec	261,30
PE 80, 100 SDR 11 d 63/ Dualtec	421,50
PE 80, 100 SDR 11 d 50	93,90
Celkem PE	3993,35
materiál ocel	
DN 150	1115,65
DN 100	635,70
DN 80	1282,00
DN 50	25,90
Celkem ocel	3059,25
Celkem plynovody PE + ocel	7052,60

STL plynovodní přípojky	Délka (m)
materiál PE + ocel	
celkem 46 ks	937,30

Celková délka (m) pro výše uvedené fakturační období tedy činí:	7989,90
--	----------------

Popis změn oproti minulému období, tj. od 1.1.2024:

- 1) 5.2.2024 - Zrušení stávající STL přípojky pro demolovanou budovu č. 135 (ŘLP) parc.č.st. 263. Přípojka zaslepena v zemi 0,4 m od místa napojení na stáv. Délka zrušené přípojky 26,30 m (PE d 32, 40, ocel DN 32).
- 2) 19.4.2024 - Zhotovení nové STL přípojky pro halu ENES Cargo, parc.č. 1340/69, 1340/162 (a další). Napojena na stáv. STL plynovod PE d 160, HUP zemní kul. uzávěr PE d 63, délka přípojky PE d 63 - 0,30 m.

Pozn.:

Přesný výčet STL plynovodních přípojek (objekty, dimenze, délky) je přílohou tohoto dokumentu.

Zpracováno dle skutečnosti dne 20.1.2025

Za PLYNSTAV, s.r.o. zpracoval:

Martin Pecháček

Za provozovatele Letiště Mošnov, a.s.:

Lukáš Herman, Vedoucí sekce Energetika