

Zpráva o kvalitě a úrovni údržby zařízení
za rok 2025

ÚDRŽBA PS A DS - INFORMACE O STRATEGII

Identifikátor vymezeného území:	00891_T12
Název vymezeného území:	Letiště Ostrava - Mošnov

1. INFORMACE O STRATEGII A KONCEPCI ÚDRŽBY ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

(v případě doplňujících údajů využijte záložku Komentáře na konci výkazu)

Pravidelná revize v souladu s normami	ANO
Údržba na základě Řádu	ANO
Revize a údržba vlastními zdroji	ANO
Revize a údržba cizími zdroji	ANO
Počet vlastních pracovníků údržby	9
Počet naplánovaných údržbových prací	5
Počet provedených údržbových prací	5
Počet plánových hodin přerušení při údržbě	16
Počet skutečných hodin přerušení při údržbě	11

ÚDRŽBA PS A DS - HODNOCENÍ ÚROVNĚ ÚDRŽBY

2. UKAZATELE ZA ÚČELEM HODNOCENÍ ÚROVNĚ ÚDRŽBY

(v případě doplňujících údajů využijte záložku Komentáře na konci výkazu)

a) Celkový počet poruch na zařízeních přenosové a distribuční soustavy, na kterých byly prováděny vlastní údržbové práce

Počet: 0	Komentář: none
----------	----------------

b) Počet poruch vzniklých cizím zaviněním na zařízeních přenosové a distribuční soustavy, na kterých byly prováděny vlastní údržbové práce

Počet: 0	Komentář: none
----------	----------------

c) Celkový počet poruch na zařízeních přenosové a distribuční soustavy, na kterých byly prováděny externí údržbové práce

Počet: 0	Komentář: none
----------	----------------

d) Počet poruch vzniklých cizím zaviněním na zařízení přenosové a distribuční soustavy, na kterém byly prováděny externí údržbové práce

Počet: 0	Komentář: none
----------	----------------

e) Počty a výkony prvků soustavy dle napěťové hladiny (zvn/vvn, vvn/vn, vn/nn, jiné)

Prvky soustavy	Stáří zařízení do 10 let	Stáří zařízení od 10 až 20 let	Stáří zařízení od 20 až 30 let	Stáří zařízení od 30 až 40 let	Stáří zařízení více než 40 let	Komentář
Transformátory celkem [ks]	2	17	0	0	0	
Transformátory VVN/VN [ks]	0	0	0	0	0	none
Transformátory VN/VN [ks]	0	2	0	0	0	none
Transformátory VN/NN [ks]	2	15	0	0	0	none
Transformační výkon celkem [MVA]	3,20	17,50	0,00	0,00	0,00	
Transformační výkon VVN/VN [MVA]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	none
Transformační výkon VN/VN [MVA]	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	none
Transformační výkon VN/NN [MVA]	3,20	7,50	0,00	0,00	0,00	none
Tlumičky celkem [ks]	0	2	0	0	0	
Tlumičky VVN [ks]	0	0	0	0	0	none
Tlumičky VN [ks]	0	2	0	0	0	none

Úsečníky celkem [ks]	0	0	0	0	0	
Manuálně ovládané úsečníky VN [ks]	0	0	0	0	0	none
Dálkově ovládané úsečníky VN [ks]	0	0	0	0	0	none
Spínací zařízení celkem [ks]	8	86	0	0	0	
Spínací zařízení VVN [ks]	0	0	0	0	0	none
Spínací zařízení VN [ks]	8	86	0	0	0	none
Kabelová vedení celkem [km]	41,000	259,320	0,000	0,000	0,000	
Kabelová vedení VN [km]	15,000	61,320	0,000	0,000	0,000	none
Kabelová vedení NN [km]	26,000	198,000	0,000	0,000	0,000	none
Venkovní vedení celkem [km]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Venkovní vedení VN [km]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	none
Venkovní vedení NN [km]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	none
Světlovodné kabely celkem [km]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Světlovodné kabely VN [km]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	none
Světlovodné kabely NN [km]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	none

Typ zařízení	Počet [ks]	Transformační výkon [MVA]
Transformátory VVN/VN (modernizované na plně dálkově ovládané a monitorované)	0	0,00
Transformátory VN/VN (modernizované na plně dálkově ovládané a monitorované)	0	0,00
Transformátory VN/NN (s dálkovým měřením zatížení)	2	10,00
Transformátory VN/NN (s dálkovým ovládáním vývodů NN a s dálkovou signalizací jejich stavu)	0	0,00
Transformátory VN/NN (OLTC transformátory)	0	0,00
Inteligentní úsečníky na napěťové hladině VN	0	x
Elektroměry s měřením typu C kategorie C1	0	x
Elektroměry s měřením typu C kategorie C2	0	x
Elektroměry s měřením typu C kategorie C3	0	x
Elektroměry s měřením typu C kategorie C4	70	x

✕ ÚDRŽBA PS A DS - EKONOMICKÉ ÚDAJE

3. EKONOMICKÉ ÚDAJE		
(v případě doplňujících údajů využijte záložku Komentáře na konci výkazu)		
Položka	Hodnota [tis. Kč]	Komentář
Účetní zůstatková hodnota zařízení přenosové a distribuční soustavy [tis. Kč]	102 903,000	none
Náklady na údržbu (plán) celkem [tis. Kč]	7 134,000	
Náklady na vlastní údržbu na napěťové hladině VVN (plán) [tis. Kč]	0,000	none
Náklady na vlastní údržbu na napěťové hladině VN (plán) [tis. Kč]	6 868,000	none
Náklady na vlastní údržbu na napěťové hladině NN (plán) [tis. Kč]	266,000	none
Náklady na externí údržbu na napěťové hladině VVN (plán) [tis. Kč]	0,000	none
Náklady na externí údržbu na napěťové hladině VN (plán) [tis. Kč]	0,000	none
Náklady na externí údržbu na napěťové hladině NN (plán) [tis. Kč]	0,000	none

Náklady na údržbu (skutečnost) celkem [tis. Kč]	7 158,000	
Náklady na vlastní údržbu na napěťové hladině VVN (skutečnost) celkem [tis. Kč]	0,000	none
Náklady na vlastní údržbu na napěťové hladině VN (skutečnost) [tis. Kč]	6 880,000	none
Náklady na vlastní údržbu na napěťové hladině NN (skutečnost) [tis. Kč]	278,000	none
Náklady na externí údržbu na napěťové hladině VVN (skutečnost) [tis. Kč]	0,000	none
Náklady na externí údržbu na napěťové hladině VN (skutečnost) [tis. Kč]	0,000	none
Náklady na externí údržbu na napěťové hladině NN (skutečnost) [tis. Kč]	0,000	none
Náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby celkem [tis. Kč]	168,000	
Náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby na napěťové hladině VVN [tis. Kč]	0,000	none
Náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby na napěťové hladině VN [tis. Kč]	96,000	none
Náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby na napěťové hladině NN [tis. Kč]	72,000	none
Náklady na opravy provedené po poruše celkem [tis. Kč]	0,000	
Náklady na opravy provedené po poruše na napěťové hladině VVN [tis. Kč]	0,000	none
Náklady na opravy provedené po poruše na napěťové hladině VN [tis. Kč]	0,000	none
Náklady na opravy provedené po poruše na napěťové hladině NN [tis. Kč]	0,000	none

Náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby celkem [tis. Kč]	255,000	
Náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby na napěťové hladině VVN [tis. Kč]	0,000	none
Náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby na napěťové hladině VN [tis. Kč]	255,000	none
Náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby na napěťové hladině NN [tis. Kč]	0,000	none